

●ハツ保地区 まちづくり懇談会記録

平成25年8月2日(金)午後7時～9時00分 (ハツ保公民館)

	質問事項	答弁要旨	答弁者
①	議場に入って傍聴する人が少ない。議会に対して親近感をもってもらうために、一階の待合スペース等にモニタを設置し、議場の様子を見られる様にして欲しい。	昨年度検討した基本計画の中に、議会の機能ということで、将来に向けてインターネット配信等を含めた、議会中継を可能とする設備を検討するという事になっております。設計のなかで検討してまいりたいと考えております。	事務局
②	建物についてご説明いただきましたが、建物の維持管理費について伺うが、ガス電気の併用、また吹き抜けの大空間等がある為、かなり大きい空調機が必要だと思うが、空調機は何台設置する予定か。 また、それらのシュミレーションは行っているのか。川島町の財政規模は約60億円で、自治体としては小さい方である。また、これから少子高齢化により納税者がどんどん減る傾向にあり、町の収入が減少する中で、大型の空調機や、電気設備・浄化槽・OA機器など様々な要素に対して、検討段階で、町側に対し、コストシュミレーション等の結果を提案した方が良い。	熱源及び空調機の容量等について、現在検討しているところです。空調につきましては、例えば、吹き抜けに面したところは、床吹き出しの置換空調という方法により効率的に対応することを考えています。	設計者
③	町側をお願いするのは、時代的な背景もある中で、電気ガス併用の主旨はわかるが、どちらの方が安いのか。また、安い方を主として使う方が良い。数百年に一回の災害に対応する必要があるのか等を、総合して判断していただきたい。 地方で様々な箱ものを作って失敗したのは、そこにあると思う。住民サービスは向上し、効果もかなりあったと思うが、それらの自治体ではそれ相応の運用経費が生じていると思う。その中で川島町は最低でも30年を見越した設計をしていただきたい。	運用経費につきましては、出来るだけコストのかからないようにに検討しております。また、設備の機器については、そういったコストも含めて比較検討しているところです。町職員の方とも協議させていただいて、効率的な運用を行えるよう検討しております。	設計者

④	<p>一年前のまちづくり懇談会で、新庁舎の位置について意見等が出され、結果として、提示のあった場所ということで、妥当な場所を選定していただいたと感謝している。</p> <p>近年、ある程度の確率で災害が起こる事が予測されています。その中で、基本コンセプトの一つ目に防災機能として、防災倉庫や防災対策室などがあるが、防災対策室をすぐ設置できるように、設備等を常時設置するなどの対応をした方が良い。</p> <p>また、防災で言えば庁舎がこの位置にくることによって周辺施設と連携して防災機能を高めるとのことだが、本部消防も周辺に移転するなど今後視野に入れて検討していただけたらと思う。</p>	<p>災害に関する対策・準備等は怠りなくやる必要があるという認識をしております。</p> <p>新庁舎内に防災対策室という部屋は用意しておりませんが、現在緊急時には、決裁室を防災対策室にする予定で検討しております。また設備等については今後もよく検討したいと思っております。</p> <p>また、消防の件ですが、庁舎近くに消防本部等もできれば良いと思っておりますが、消防組合となっておりますので、今後、消防組合に対し、意見として伝えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いたします。</p>	町長
⑤	<p>基本コンセプトの中で、十分な耐震性能を備えた安全な構造とするとあるが、説明では、2階建てということで、免震構造はないとの説明でしたが、耐震安全性Ⅰ類とはどのようなものか、説明をお願いしたい。</p> <p>また、一般的に言うと震度5とか7に耐えるという指標はあるのか。</p> <p>最近では、東南海地震など地震が起こるのではないかとされているが、そのような地震が起きても大丈夫とのことか。</p>	<p>耐震安全性Ⅰ類についてですが、国土交通省の官庁施設の総合耐震計画基準にて、耐震性能について基準が示されており、官公庁などの重要施設に必要なもっとも高い基準となります。</p> <p>具体的に言うと、地震力に対して1.5倍の強度を構造体に持たせるというものになります。</p> <p>それにより、大きな地震に対しても構造体に大きな破損がなく、建物の継続利用ができると考えていただいて結構です。</p>	設計者
⑥	<p>先ほど、事業費の説明があったが、その中で、債務が何年間行う予定なのか教えていただきたい。</p>	<p>15年の返済を予定しております。</p>	事務局
⑦	<p>新庁舎になり、現庁舎から引っ越しをすると思いますが、現庁舎はどのような活用を考えているのか。</p> <p>また、少子化により八ツ保小学校の新入生が、8人しかいない。その為、近い将来学校等の統廃合を予想される中で、学校や現庁舎はどのように活用される予定か教えていただきたい。</p>	<p>現庁舎については、本庁舎、第2庁舎、別館（議会）につきましては、耐震の国の補助金をもらう関係で解体する予定です。</p> <p>跡地については、活用等の考え方を検討しているところです。</p> <p>また、小学校については、教育委員会が適正化について検討委員会で検討を行っている段階になります。</p>	町長
⑧	<p>庁舎内の配線やサーバなどOA機器について、将来を見据えた設計等をしているか。</p> <p>また、クラウドとの説明ですが、民間企業ではあるが、国等は認めているのか教えていただきたい。</p>	<p>電算の関係は、執務室は基本的にフリーアクセスフロアにして、将来的な組織変更にも対応するように検討しております。</p> <p>また、電算については現在、町単独で行っておりますが、埼玉県町村会にて、クラウドという体制で行う事を予定しております。基本的に町外にデータをおいて通信により業務を行い、万が一この場所で震災等により電算機器が壊れてしまっても、データが他の場所にある為、復旧ができるというシステムです。</p> <p>また、クラウドについては、先進事例で神奈川県町村会などが既にシステム稼働しております。埼玉県については、町村会にて検討研究を行い、県内町村（一部町を除く）での共同利用を行っております。</p>	設計者 事務局

<p>⑨ 三保谷宿地内で圏央道が県道の上を通っているところに、信号機ができた。 それにより、迂回して農道などの町道をスピードをだして走る車があり危険と感じるポイントがいくつかある。それらの対応を考えていただけないか。 また、警察との調整もあると思うが、時間制限やスピード制限等考えていただきたい。</p>	<p>信号を避けるため、脇道に入る車が多くなるのですが、新しい道路については、警察と調整して決めるわけですが、警察や地元の方々とよく調整しながら、時間や一方通行などの処置を区長さん等を通じてよく検討してまいりたいと考えております。 また、先日8月5日に中学校南の側道で死亡事故がありました。そのようなこともありますので、地元の方々とよく協議したいと思います。 また、お願いではございますが、今年に入って川島町で交通事故で亡くなられた方がすでに3人となってしまいました。 これらを受けて緊急対策を行う依頼が来ております。今日も役場前で交通安全の啓発活動を行いました。川島町の場合は、通過車両が非常に多く信号などを嫌って、脇道に入ってくる車に大変困っておりますが、そのような車等にも十分気を付けていただいて、これ以上事故が起きないようにお気を付けいただきますようお願いいたします。</p>	<p>町長</p>
--	---	-----------