

古民家利活用デザイン検討 部会進捗

令和6年10月1日(火) 部会開催

助言者である宮前氏と意見交換を実施した。

議事

①古民家トイレ意匠について

②古民家デザインについて

①古民家トイレ意匠について(イメージ図)



トイレ設置状況



②古民家デザインについて

助言者からの意見

- ・基礎部分の耐震強度に問題があると考えている。
- ・主要構造部についても白アリの食害が確認できる。
- ・母屋2階の窓は転落の危険性がある。
- ・現状では窓やサッシ等断熱効率が悪く、運用の際にランニングコストが多額となる。
- ・改修にあたっては、改修方法の方針を定めておく必要がある。